



Опросный лист на шкаф автоматического управления охлаждением трансформатора (ШАОТ)

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ответы заказчика	
1	Вид системы охлаждения	ДЦ <input type="checkbox"/> ; НДЦ <input type="checkbox"/> ;	
2	Установка шкафа	Выносная <input type="checkbox"/> ; Навесная на баке <input type="checkbox"/> ;	
3	Количество шкафов в комплекте, шт.		
4	Количество охладителей/ из них резервных	2/1 <input type="checkbox"/> ; 3/1 <input type="checkbox"/> ; 4/1 <input type="checkbox"/> ; 5/1 <input type="checkbox"/> ; 3/0 <input type="checkbox"/> ; 4/ <input type="checkbox"/> ; 4/0 <input type="checkbox"/> ;	
5	Состав охладителей ДЦ, НДЦ:		
	Маслонасос	1 <input type="checkbox"/>	
	Вентилятор	1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/> ; 3 <input type="checkbox"/> ;	
6	Напряжение питания системы охлаждения, В:		
	Силовых цепей	~380 <input type="checkbox"/> ~220 <input type="checkbox"/>	
	Цепей управления	~220 <input type="checkbox"/> =220 <input type="checkbox"/>	
	Цепей сигнализации	=220 <input type="checkbox"/>	
9	Технические характеристики маслонасоса:		
	Тип		
	<i>U_{ном}, В</i>		
	<i>P_{потр}, кВт</i>		
	<i>I_{ном}, А</i>		
10	Технические характеристики вентилятора:		
	Тип		
	<i>U_{ном}, В</i>		
	<i>P_{потр}, кВт</i>		
	<i>I_{ном}, А</i>		
11	Материал корпуса шкафа, ст.	Листовая, черная <input type="checkbox"/> Нержавеющая <input type="checkbox"/>	
12	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	T1 <input type="checkbox"/> У1 <input type="checkbox"/> УХЛ1 <input type="checkbox"/>	
13	Габаритные размеры (ДхШхВ)	600x400x1600 <input type="checkbox"/> 800x400x1800 <input type="checkbox"/>	
	Цоколь, высота мм.	100 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/>	
Характеристики шкафа			
14	Сервисные возможности:	Местное освещение <input type="checkbox"/>	
		Обогрев шкафа <input type="checkbox"/>	
15	Покрытие	Светло серый <input type="checkbox"/>	
16	Степень защиты по ГОСТ 14254-96		
	при закрытой двери	IP54	
	при открытой двери	IP20	
17	Срок службы, лет	30	
18	Примечание:		
	Организация	ФИО (сотрудника)	Дата
Составил			
Согласовал	ООО «Транс-Энерго»		